

*бжн444
18.11.2021*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
по делу об административном правонарушении

«18» ноября 2021 года
(дата рассмотрения дела)

г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 6
(место рассмотрения дела)

Я, главный государственный инспектор г. Великие Луки по пожарному надзору подполковник внутренней службы Коломенский Роман Евгеньевич

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, что **юридическое лицо:**

- Наименование юридического лица **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**
- Юридический адрес **182101, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 36**
- Фактический адрес **182101, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 36, ГЛИНКИ, д. 41, ГЛИНКИ, д. 45, ВОКЗАЛЬНАЯ, д. 4, ВОКЗАЛЬНАЯ д. 4А, ПЕРЕУЛОК ВОКЗАЛЬНЫЙ, д. 17.**
- Иные сведения о юридическом лице **ОГРН 1026025001310, ИНН 6025039152, КПП 602501001, ЕКС 4010281014358000005700 ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ//УФК по Псковской области, г. Псков, БИК 015805002.**

(ИНН, расчетные счета и иные необходимые сведения)

5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось.

6. Сведения о законном представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество Николаева Елена Александровна

Должность и.о. директора ГБПОУ ВПК

Иные сведения Копия паспорта Николаевой Е.А., копия выписка из приказа от 14.02.2003 № 22 / К «О назначении на должность», выписка о государственной регистрации юридического лица от 15.11.2021, реквизиты юридического лица.

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии):

(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

В период времени с 10 часов 00 минут «10» ноября по 17 часов 00 минут «18» ноября 2021 года, при проведении плановой выездной проверки по адресу: 182101, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Глинки, д. 36, Глинки, д. 41, Глинки, д. 45, Вокзальная, д. 4, Вокзальная, д. 4 А, переулок Вокзальный, д. 17, в зданиях ГБПОУ ВПК, юридическое лицо нарушило требования статьи 27, пункта 2 статьи 82, пункта 7 статьи 83, статьи 86, статьи 88, статью 91, пункта 2 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12, п. 17 (б), п. 24, п. 48, п. 54, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; табл. 1 СНиП 2.04.01-85; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; табл. 23, табл. 24, п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным работам»; Приложение А п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 4.8 СП 6.13130.2013; п. 4.4 СП 484.1311500.2020; ГОСТ Р

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

1. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.
2. Внутренний противопожарный водопровод, расположенный на 2,3,4 этажах в коридорах, не обеспечивает требуемый расход воды.
3. Комната мастера, расположенная в здании учебно-производственной мастерской (токарной) не оборудована автоматической пожарной сигнализацией.
4. На объекте защиты не осуществляется хранение технической документации на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
5. Помещение мастерской в здании учебно-производственной мастерской (токарной) (указанное помещение находится в стадии ремонта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
6. В кабинете преподавателя, расположенного в учебно-производственной мастерской (токарной) кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).
7. Не произведены эксплуатационные испытания пожарного ограждения на кровле.
8. Двери, ведущие на лестничную клетку не обеспечены приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнениями в притворах.
9. Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения на втором этаже (склад белья), на двери указанного помещения отсутствует обозначение категории.

Если категория помещения выше, чем В4, то необходима установка противопожарной двери.
10. Помещения чердака не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
11. В учебных мастерских «Штукатур-маляр» и «Плотников» расположенных на 1 этаже кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).
12. В учебных мастерских «Сварочная» и «Автомехаников» расположенных на 2 этаже кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и

эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).

13. Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения на втором этаже (склад белья), на двери указанного помещения отсутствует обозначение категории.

Если категория помещения выше, чем В4, то необходима установка противопожарной двери.

14. В помещении «Парикмахерская» кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).

15. В подсобных помещениях расположенных на 1 этаже кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).

16. В учебном кабинете № 11 на 2 этаже кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).

17. Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый расход воды (согласно представленному акту № б/н проверки противопожарного водоснабжения от 18.06.2021)

18. Настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей составляет менее 150 мм (оповещатели в коридорах расположены вплотную к потолку).

19. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании общежития выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).

20. В помещениях «Столовая» и «Кухня» кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени,

необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).

21. В учебном классе № 26 кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).

22. В коридоре на 3 этаже кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (в том числе превышен срок службы эксплуатации технических элементов систем противопожарной защиты).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законному представителю (защитнику) юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные следующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: ст. 17.7 - Умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; ч. 2 ст. 24.2 - Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика; ч. 3 ст. 24.3 - Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении; ч. 1 ст. 25.1 - Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; ч. 2 ст. 25.1 - Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения; ч. 3 ст. 25.1 - Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

Также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.


(подпись)


(ФИО законного представителя
юридического лица)

Действия юридического лица, ГБПОУ ВПК, квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ верно.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1-4.4; ст. 23.34; ст. 26.11; ст. 29.7; п.1 ч.1 29.9; ч. 1, 5 ст. 29.10; ст. 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание:

что усматриваются обстоятельства, смягчающие административную ответственность, а именно **раскаяние**.

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ ГБПОУ ВПК, в соответствии с протоколом №№ 73, 74, 75, 76, 77 и 78 составленным «18» ноября 2021 года государственным инспектором г. Великие Луки по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Лещевым Артемом Игоревичем, за нарушения статьи 27, пункта 2 статьи 82, пункта 7 статьи 83, статьи 86, статьи 88, статью 91, пункта 2 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12, п. 17 (б), п. 24, п. 48, п. 54, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; табл. 1 СНиП 2.04.01-85; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; табл. 23, табл. 24, п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным работам»; Приложение А п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 4.8 СП 6.13130.2013; п. 4.4 СП 484.1311500.2020; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7; ГОСТ 31565-2012 табл. 2.

(указывается полное наименование законодательного и (или) нормативного правового акта, который был нарушен)

назначить административное наказание в виде

предупреждение

(указывается вид административного наказания)

Разъяснить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня его вручения или получения его копии в вышестоящий орган, у вышестоящего должностного лица (Главное управление МЧС России по Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Инженерная, 94, телефон доверия 79-99-99) или в судебном порядке по месту рассмотрения дела об административном правонарушении (Великолукский городской суд по адресу: г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 10/1) в соответствии со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае пропуска срока, предусмотренного ч. 1 ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей.

Разъяснить заинтересованным лицам, что неуплата суммы штрафа в течении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в соответствии со ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Счет оплаты штрафа:

УФК по Псковской обл. (ГУ МЧС по Псковской обл. л/с 04571784520) ИНН 6027085570, КПП 602701001, код ОКТМО 58710000, р/с 40101810400001010002, отделение Псков г. Псков, БИК 045805001, код дохода 17711601201010004140, № казначейского счета 03100643000000015700, БИК ТОФК 015805002, единый корреспондентский счет 40102810145370000049 Факс: 8 (81153) 9-19-72

Срок предъявления постановления о назначении административного наказания к исполнению в течении двух лет со дня вступления его в законную силу;

Постановление вступает в законную силу с « » 202 года

Подпись лица, вынесшего постановление / Р.Е. Коломенский /



Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил:

18.11.2021 г. Бекасова Ольга Александровна
(дата, подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № от исполнено « » 20 года

(реквизиты финансового документа)

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 20 года

Исх. № _____